



**АГЕНТСТВО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110
Телефон: (423) 202-26-40, факс (423) 202-26-48
Е-mail: energo@primorsky.ru
ОКПО 20769694, ОГРН 1122540012100,
ИНН/КПП 2540187967/254001001

09.01.2020 № __45-исх.обр.2

На № _____ от _____

Сорванову Е.А.

e-mail: sorvanoff@mail.ru

Уважаемый Евгений Александрович!

Ваше обращение, направленное в адрес государственной жилищной инспекции Приморского края по вопросу предоставления услуг электроснабжения не надлежащего качества, в соответствии с ч. 4 ст. 8 федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрено в агентстве газоснабжения и энергетики Приморского края.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

По информации представленной филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» (далее – филиал «Приморский»), 12 сентября 2019 года в 09:50 час. произошло аварийное отключение ф. 1 ПС «Эгершельд», причиной отключения явился выход из строя кабельной линии 6 кВ от ТП-43 до ТП-244. Специалисты филиала «Приморский» 12 сентября 2019 года в 23:18 час. восстановили поврежденную кабельную линию, питающую жилой дом № 40 по ул. Крыгина.

7 октября 2019 года в 23:55 час. произошло аварийное отключение ф. 17 ПС «Эгершельд», работа защит не зафиксирована, причиной отключения явилась неисправность в сетях абонента. Специалисты филиала «Приморский» произвели осмотр оборудования, вывели из схемы абонентское оборудование,

электроснабжение восстановлено 8 октября 2019 года в 01:15 час. в доме № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова.

9 октября 2019 года в 08:43 час. произошло аварийное отключение МВ 6 кВ в ТП-43 к ф. 17 ПС «Эгершельд», работа защит не зафиксирована, причиной отключения явился обрыв провода на ВЛ 6 кВ от ТП-190 до ТП-184. Специалисты филиала «Приморский» произвели осмотр оборудования, 9 октября 2019 года в 18:21 час. восстановили целостность провода и электроснабжение жилых домов № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова.

23 октября 2019 года в 04:33 час. при производстве оперативных переключений, вышел из строя привод масляного выключателя 6 кВ в ТП-43 к ТП-244. Специалисты филиала «Приморский» 23 октября 2019 года в 12:15 час. произвели ремонт повреждённого оборудования и восстановили электроснабжение в жилых домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова.

23 ноября 2019 года в 16:40 час. произошло аварийное отключение ф. 1 ПС «Эгершельд», причиной отключения явился выход из строя КЛ 6 кВ от ТП-44 до ТП-245. Специалисты филиала «Приморский» вывели в ремонт повреждённое оборудование, электроснабжение восстановлено 23 ноября 2019 г. в 23:00 час. в жилых домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова.

29 ноября 2019 года в 14:25 час. при поиске «Земли» на ПС «Эгершельд», произошёл сброс нагрузки отключился МВ 6 кВ в ТП-43 к ТП-244. Специалисты филиала «Приморский» включили оборудование, электроснабжение в жилых домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова восстановлено 29 ноября 2019 года в 16:25 час.

В настоящий момент устранены все причины, послужившие аварийным отключениям. В целях обеспечения надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, филиал «Приморский» проводит мероприятия по снижению количества отключений потребителей и технологических нарушений в электрических сетях, ежегодно формирует и выполняет программу технического перевооружения и реконструкции сетей.

По программе реконструкции ВЛ 6 кВ, по ф. 17 и ф. 1 ПС «Эгершельд» филиал «Приморский» в 2019 году выполнил проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 6 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на изолированный СИП.

По району г. Владивостока «Эгершельд» в настоящее время на торговой площадке размещена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции головных КЛ 6 кВ от ф. 17 и ф. 1 ПС «Эгершельд». Производство строительно-монтажных работ запланировано на 4-й квартал 2020 года.

Выполнение вышеуказанных мероприятий значительно улучшит надёжность и качество электроснабжения потребителей, проживающих в вышеуказанном районе.

И.о. руководителя агентства



А.Л. Леонтьев