



ОБОРОНЭНЕРГО

ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЙ»

Тобольская ул., д.23,
Владивосток, 690066
ИНН 7704726225, КПП 253643001
Тел./факс: +7 (423) 241-70-46
E-mail: info@pr.oen.su
oboronenergo.su

Председателю правления
ТСЖ «Крыгина, 40»
Е.А. СОРВАНОВУ

ул. Крыгина, д. 40
г. Владивосток, 690091
E-mail: sorvanoff@mail.ru

21.09.2023 № ПРМ/Р01/ 4464

На № б/н от 12.09.2023

О возможности отключения
от сетей АО «Оборонэнерго»

Уважаемый Евгений Александрович!

В ответ на Ваше обращение о систематических отключениях электроэнергии в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. Крыгина, г. Владивосток и возможности отключения данного дома от сетей АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго» (далее по тексту – Филиал) сообщает следующее:

Технологическое присоединение вышеуказанного жилого дома осуществлено от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-244. Основной источник питания: Ф-1 ПС 35 кВ «Эгершельд» (АО «ДРСК»). Категория надежности энергоснабжения – II (вторая). Согласно п.31.6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861) срок восстановления энергоснабжения для второй категории надежности определяется (в случае отсутствия устройств автоматики для ввода резервного источника) временем выполнения оперативным персоналом сетевой организации переключений в электроустановках.

По информации Центральной диспетчерской службы Филиала в текущем году (по состоянию на 19 сентября 2023 г.) в отношении энергопринимающих устройств на границе эксплуатационной ответственности между АО «Оборонэнерго» и запитанных от ТП-244 потребителей было зафиксировано 4-ре факта прекращения подачи электроэнергии. В трёх случаях причиной отключения стали аварии в сетях


35 кВ АО «ДРСК», в результате которых помимо ТП-244 были обесточены еще несколько десятков трансформаторных подстанций на территории южной половины полуострова Шкота, в том числе трансформаторные подстанции МУПВ «ВПЭС».

Лишь один случай прекращения питания был вызван повреждением в сетях АО «Оборонэнерго»: 30 августа 2023 в 8:30 (время местное) по причине выхода из строя кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-244 к ТП-44 произошло автоматическое отключение фидера Ф-1 ПС 35 кВ «Эгершельд» с прекращением питания в том числе ТП-244. После производства переключений в тот же день в 23:01 подача напряжения в отношении энергопринимающих устройств на границе балансовой принадлежности АО «Оборонэнерго» была восстановлена. Далее отключений оборудования по Ф-1 ПС «Эгершельд» в зоне эксплуатационной ответственности Филиала не зарегистрировано. Примите к сведению, что кабельные линии 0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ-0,4 кВ секций I, II, III жилого дома № 40 по ул. Крыгина на балансе и в эксплуатации АО «Оборонэнерго» не числятся. На момент составления Актов разграничения балансовой принадлежности сетей КЛ к ВРУ-0,4 кВ секций I, II (к секции II – включая предохранители) находились на балансе ОАО «Военно-морское строительное управление ТОФ», КЛ к ВРУ-0,4 кВ секции III (включая предохранители) находились на балансе ОАО «Главное управление обустройства войск». В настоящее время Филиал не обладает сведениями о принадлежности данных кабельных линий, их техническом состоянии, объеме проведенного технического обслуживания и ремонтов.

АО «Оборонэнерго» принимает все возможные меры для повышения надежности электроснабжения, в том числе проводит регулярное техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию сетей в рамках утвержденной инвестиционной программы.

По любым вопросам внешнего электроснабжения дома Вы можете лично связаться с начальником РЭС «Город» Дмитрием Георгиевичем Коваленко по телефону +7 (924) 333-36-10 или с заместителем начальника РЭС «Город» – главным инженером Евгением Александровичем Федченко по телефону +7 (924) 327-03-74.

Директор филиала



С.И. Чутенко